

## Kontrollintervall cisterner

|  | <b>Utanför<br/>vattenskyddsområde*</b> | <b>Inom<br/>vattenskyddsområde<br/>med sekundärt<br/>skydd</b> | <b>Inom<br/>vattenskyddsområde<br/>utan sekundärt<br/>skydd</b> |
|--|--|--|---|
| <b>K-cistern/skyddad<br/>S-cistern</b> | 12 år                                  | 12 år  | 6 år  |
| <b>S-cistern</b>                       | 6 år                                   | 6 år   | 3 år  |

\*Utanför vattenskyddsområde kan kontrollintervallet inte förlängas genom att anlägga ett sekundärt skydd.