

Töreboda kommun
Risicanalys för Haboskogen vattentäkt

Översiktlig risicanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys
 dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor
Riskkällor
Väg 202, olyckor med farligt gods
Väg 202, olycka med tungt fordon
Väg 202, vägdagvatten
Jordbruk, bekämpningsmedel
Jordbruk, växtnäringssämnen
Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar
Skogsbruk, upplag av timmer mm
Skogsbuk avverkning
Djurhållning
Bebyggelse, cisterner
Bebyggelse, energianläggningar
Bebyggelse, enskilda avlopp
Potentiellt förorenat område, skrotgård (7)
Potentiellt förorenat område, sågverk (8)
Potentiellt förorenat område, deponi (9)
Skjutbana 6)
Äldre hushålls tipp (10)
Äldre hushålls tipp (11)
Motorkrosskörning i f.d. grustäkt.
Transformatorstationer

Översiktlig risicanalys vid	
S-klass	K-klass
1	4
2	3
4	1
1	3
2	2
3	2
3	2
1	2
2	2
1	2
1	1
2	2
1	2
2	3
2	2
2	3
1	1
1	1
2	2
1	2

Risikklass
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Kriterier för sannolikhetsklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år
 S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 åren.
 S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren.
 S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

Kriterier för konsekvensklassning

K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar
 K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många
 K3 Otjänligt vatten som berör många
 K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet	Konsekvens			
	K1 liten	K2 medelstor	K3 stor	K4 mycket stor
S4 - mycket stor	Risikklass 1	Risikklass 2	Risikklass 3	Risikklass 4
S3 - stor	Risikklass 1	Risikklass 2	Risikklass 3	Risikklass 3
S2 - medelstor	Risikklass 1	Risikklass 1	Risikklass 2	Risikklass 3
S1 - liten	Risikklass 1	Risikklass 1	Risikklass 2	Risikklass 2